



OPINIA TECHNICZNA Nr 6/2023/A

Zlecenie nr	
Nazwa Zleceniodawcy	„BOXMET-TRADE” Sp. z o.o.
Adres Zleceniodawcy	Piskorzów 51, 58 - 250 Pieszycy
Producent	„BOXMET-TRADE” Sp. z o.o.
Adres Producenta	Piskorzów 51, 58 - 250 Pieszycy
Identyfikacja obiektu badań	Gaśnica pianowa typ GWP – 6x AB
Data zlecenia\dotarczenia próbki	11.05.2023 r.
Data przeprowadzenia badań	12.05.2023 r.
Zakres badania	Ocena urządzenia pod względem przydatności, w zakresie poprawności działania, zgodności z wymaganiami norm i przepisów pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.

W y n i k i b a d a n i a

Spis treści :	Tytuł	Ilość stron
	Opinia Techniczna nr 6/2023/A (aktualizacja) o przydatności urządzenia do pracy w podziemnych wzrostkach zakładów górniczych	2
Uwagi	Uzyskane wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przedstawionego obiektu badań. Niniejsze sprawozdanie może być powielane tylko w całości. Łączna ilość stron: 2	

Opracował		Zatwierdził	
<p>Kierownik Pogotowia Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom</p> <p><i>mgr inż. Leszek Florczyk</i> Imię i Nazwisko Podpis</p>		<p>CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. Dyrektor Techniczny Zastępca Kierownika Jednostki Ratownictwa Górniczego</p> <p><i>mgr inż. Przemysław Kotniewicz</i> Imię i Nazwisko Podpis</p>	
Data :	15.05.2023 r. <small>Dzień – Miesiąc – Rok</small>	Uwagi:	

Nr egzemplarza : 1

1 . CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU.

1.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :

Gaśnica pianowa GWP - 6x AB napełniona wodnym roztworem FireFilm Premix 3% AFFF służy do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, Działanie gaśnicze roztworu polega na katalizie ujemnej płomienia /inhibitor procesu palenia, chłodzenie oraz ograniczenie dostępu powietrza/pokrycie powierzchni palącej się.

1.2. Dane znamionowe :

Zakres stosowania	Do gaszenia pożarów grupy A,B
Masa całkowita	~ 7,7 kg
Objętość środka gaśniczego	6 dm ³
Rodzaj środka gaśniczego	wodny roztwór FireFilm Premix 3% AFFF
Czas działania	min 12 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze	1,6 Mpa
Ciśnienie próbne zbiornika	2,7 Mpa
Temperatura eksploatacji	Od +5 do +60°C
Minimalna skuteczność gaśnicza	Obiekt 8A i 113 B

1.3. Dokumentacja :

- PN – EN 3 - 6 Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne ark 01-06
- Świadectwo Dopuszczenia Nr 4882/2023 Gaśnica pianowa typ GWP-6x AB, CNBOP Józefów 03 marca 2023 r.

2 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ .

Analiza dokumentacji ujętej w punkcie 1.3

3 . TREŚĆ OPINII TECHNICZNEJ .

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu uwzględniając normy i przepisy górnicze oraz na podstawie analizy dokumentacji ujętej w punkcie 1.3 pozytywnie opiniuje stosowanie gaśnicy pianowej typ GWP- 6x AB w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

4 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Pismo „BOXMET-TRADE” Sp. z o.o. z dnia 11.05.2023 r. z wnioskiem o wydanie aktualizacji opinii technicznej do stosowania sprzętu gaśniczego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.