

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3913/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica pianowa typ GWP-2x AF**
produkowany przez: **DELEI FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTORY**
No. 108 Yangxi Road
Huzhou City, Zhejiang, P.R. Chiny
w zakładzie produkcyjnym: **DELEI FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTORY**
No. 108 Yangxi Road
Huzhou City, Zhejiang, P.R. Chiny
spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5289/2019 z dnia 27.06.2019 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 4113/BC/08 część I z dnia 14.08.2008 r., nr 4113/BC/08 część II z dnia 14.08.2008 r. wykonanych w Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP, sprawozdanie z badań nr 2001/BU/19 z dnia 29.11.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr EWN/134/E/08-b z dnia 17.10.2008 r. wykonanych w Laboratorium Wysokich Napięć - Instytut Energetyki oraz sprawozdanie z badań nr 2009-F-0589/EB 09 z dnia 30.03.2009 r. wykonanych w MPA Dresden.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3913/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa: od **24.02.2020 r.** do **24.02.2025 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 24 lutego 2020 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3913/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica pianowa typ GWP-2x AF

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A i F
Masa całkowita	~ 3,65 kg
Masa/objętość środka gaśniczego	2 L
Rodzaj środka gaśniczego	roztwór środka FireFilm Premix 3% AFFF
Czas działania	min. 6 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	16 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od +5°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 8 A i 34 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:


Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 24 lutego 2020 r.